

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Екатеринбург ул. Шейкмана, 84 т. ф. E-mail:
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Североуральского ГО, Ивдель-
ского ГО, ГО Пельым

(наименование органа государственного надзора)

Североуральск ул. Шахтерская, 3а, тел. 8 (34380) 3-01-12, E-mail: tond-severouralsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
Школа № 7 г. Ивделя (МАОУ СОШ № 7 г. Ивдель)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Страшко А.Н.

Отдел надзорной деятельности и про- № 14
филактической работы Североураль-
ского ГО, Ивдельского ГО, ГО Пельым
(наименование органа ГПН)

от « 10 » июня 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с 10 ч. 00 мин. «06» июля 2020 г. по 14 ч. 20 мин. «06» июля 2020 г., с 14 ч. 00 мин. «08» июля 2020
г. по 17 ч. 00 мин. «08» июля 2020 г., и с 10 ч. 00 мин. «09» июля 2020 г. по 11 ч. 00 мин. «09» июля
2020 г.,

проведена проверка

Инспектор Вавилов Владимир Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
Школа № 7 г. Ивделя (МАОУ СОШ № 7) г. Ивдель, ул. 50 лет октября 17

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директор

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководителю организации объекта защиты организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 22	02.11.2020	
2	Руководителю объекта защиты обеспечить исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 37	02.11.2020	
3	На объекте защиты исключить установленные приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей (устройств).	Постановление правительства РФ № 390 : п. 62	02.11.2020	
4	Руководителю организации объекта защиты обеспечить на дверях помещений производственного назначения (складского назначения, наружных установок) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление правительства РФ № 390 : п. 20	02.11.2020	
5	На объекте защиты в складском помещении (производ-	Постановление правительства РФ № 390	02.11.2020	

	ственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководителю организации обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	: п. 6		
6	Руководителю организации объекта защиты, организовать прохождение обучение мерам пожарной безопасности, лицам допущенных к работе.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 3	02.11.2020	
7	Руководителю организации обеспечить объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 70	02.11.2020	
8	Руководитель организации обеспечить соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 70	02.11.2020	
9	Руководителю организации обеспечить периодичность осмотра (проверки) огнетушителей.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 478	02.11.2020	
10	Руководителю организации организовать ведение в специальном журнале произвольной формы, учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения).	Постановление правительства РФ № 390 : п. 478	02.11.2020	
11	Руководителю организации обеспечить расположение огнетушителей на видных местах вдали от выходов из помещений на высоте более 1,5 метра.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 480	02.11.2020	
12	Руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздуховодов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 50	02.11.2020	

13	Руководителю организации не допускать эксплуатацию путей эвакуации с порогами, препятствующими свободной эвакуации людей.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п а) п. 36	02.11.2020	
14	Руководителю организации не допускать размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям (пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности).	Постановление правительства РФ № 390 : п/п е) п. 23	02.11.2020	
15	Руководителю организации не допускать загромождение дверей (люков на балконах и лоджиях, переходов в смежные секции, выходы на наружные эвакуационные лестницы) мебелью (оборудованием и другими предметами).	Постановление правительства РФ № 390 : п/п ж) п. 23	02.11.2020	
16	Руководителю организации объекта защиты не допускать блокированы двери эвакуационных выходов различными материалами (изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором, и другими предметами).	Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 36	02.11.2020	
17	Руководителю организации не допускать фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток (коридоров, холлов, тамбуров) в открытом положении.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п г) п. 36	02.11.2020	
18	На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции. (МКОУ СОШ № 7)	Постановление правительства РФ № 390 : п/п а) п. 42	02.11.2020	
19	Руководителю организации не допускать использование розеток (рубильников, других электроустановочных изделий) с повреждениями.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 42	02.11.2020	
20	Руководителю организации не допускать эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными	Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42	02.11.2020	

	конструкцией светильника.			
21	Руководителю организации не допускать использование электроутюгов (электроплиток, электрочайников, других электронагревательных приборов), не имеющих устройств тепловой защиты.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п г) п. 42	02.11.2020	
22	Руководителю организации при проведении аварийных (других строительно-монтажных, реставрационных) работ не допускать использование временной электропроводки (удлинителей, сетевых фильтров), не предназначенных по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п з) п. 42	02.11.2020	
23	Руководителю организации организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 21	02.11.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в ноября 2020 г.
(квартал, месяц).

Инспектор Вавилов Владимир Владимирович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«09» июля 2020г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

директор Паршиванова Т.И.
(должность, фамилия, инициалы)

«09» июля 2020г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Гриценко Екатерина Александровна

Действителен с 30.04.2021 по 30.04.2022