

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководителю организации объекта защиты организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 22	02.11.2020	<i>Выполнено Пис</i>
2	Руководителю объекта защиты обеспечить исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 37	02.11.2020	<i>Выполнено застыло Пис</i>
3	На объекте защиты исключить установленные приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей (устройств).	Постановление правительства РФ № 390 : п. 62	02.11.2020	<i>Выполнено Пис</i>
4	Руководителю организации объекта защиты обеспечить на дверях помещений производственного назначения (складского назначения, наружных установок) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление правительства РФ № 390 : п. 20	02.11.2020	<i>Выполнено Пис</i>
5	На объекте защиты в складском помещении (производ-	Постановление правительства РФ № 390	02.11.2020	

	ственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководителю организации обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	: п. 6		Выполнено ГБ
6	Руководителю организации объекта защиты, организовать прохождения обучение мерам пожарной безопасности, лицам допущенных к работе.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 3	02.11.2020	Выполнено ГБ
7	Руководителю организации обеспечить объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 70	02.11.2020	Выполнено ГБ
8	Руководитель организации обеспечить соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 70	02.11.2020	Выполнено ГБ
9	Руководителю организации обеспечить периодичность осмотра (проверки) огнетушителей.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 478	02.11.2020	Выполнено ГБ
10	Руководителю организации организовать ведения в специальном журнале произвольной формы, учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения).	Постановление правительства РФ № 390 : п. 478	02.11.2020	Выполнено ГБ
11	Руководителю организации обеспечить расположение огнетушителей на видных местах вдали от выходов из помещений на высоте более 1,5 метра.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 480	02.11.2020	Выполнено ГБ
12	Руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздуховодов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 50	02.11.2020	Выполнено ГБ

13	Руководителю организации не допускать эксплуатацию путей эвакуации с порогами, препятствующими свободной эвакуации людей.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п а) п. 36	02.11.2020	Выполнено Да
14	Руководителю организации не допускать размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям (пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности).	Постановление правительства РФ № 390 : п/п е) п. 23	02.11.2020	Выполнено Да
15	Руководителю организации не допускать загромождение дверей (люков на балконах и лоджиях, переходов в смежные секции, выходы на наружные эвакуационные лестницы) мебелью (оборудованием и другими предметами).	Постановление правительства РФ № 390 : п/п ж) п. 23	02.11.2020	Выполнено Да
16	Руководителю организации объекта защиты не допускать блокированы двери эвакуационных выходов различными материалами (изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором, и другими предметами).	Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 36	02.11.2020	Выполнено Да
17	Руководителю организации не допускать фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток (коридоров, холлов, тамбуров) в открытом положении.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п г) п. 36	02.11.2020	Выполнено Да
18	На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции. (МКОУ СОШ № 7)	Постановление правительства РФ № 390 : п/п а) п. 42	02.11.2020	Выполнено Да
19	Руководителю организации не допускать использование розеток (рубильников, других электроустановочных изделий) с повреждениями.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 42	02.11.2020	Выполнено Да
20	Руководителю организации не допускать эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),* предусмотренными	Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42	02.11.2020	Выполнено Да

	конструкцией светильника.			
21	Руководителю организации не допускать использование электроутогов (электродлинок, электрочайников, других электронагревательных приборов), не имеющих устройств тепловой защиты.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п г) п. 42	02.11.2020	<i>Выполнено Да</i>
22	Руководителю организации при проведении аварийных (других строительно-монтажных, реставрационных) работ не допускать использование временной электропроводки (удлинителей, сетевых фильтров), не предназначенных по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п з) п. 42	02.11.2020	<i>Выполнено Да</i>
23	Руководителю организации организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-производителя, в установлен-	Постановление правительства РФ № 390 : п. 21	02.11.2020	<i>Выполнено Да</i>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Гриценко Екатерина Александровна

Действителен с 30.04.2021 по 30.04.2022